
NOVOS 3 SR (rH) EasySens®

Funk-Raumbediengerät zur Wandmontage zur Temperaturerfassung mit optionalem Feuchtesensor

Radio room control unit for wall mounting for temperature measurement with optional humidity sensor

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

6000741 Rev.00
Stand / Issue date: 16.10.2026




Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.

Detailed documentation is available for download.


DE EN




»MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS




Geräteoberteil demontieren / Remove the top of the device




Schutzfolie abziehen / Remove the protective film




Klebefolie auf Unterteil kleben / Stick the adhesive film onto the base



Zweite Schutzfolie abziehen / Remove the second protective film



Montage mit Klebefolie / Installation with adhesive film




Montage mit Schrauben / Installation with screws

Vor Schritt 3 ist die Inbetriebnahme durchzuführen.


(siehe Seite 2)

Commissioning must be carried out before proceeding with step 3.

(see page 2)




Geräteoberteil montieren / Fitting the top of the device




Geräteoberteil befestigen / Securing the top of the device

Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de

»INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING




»BATTERIEWECHSEL (OPTIONAL) / BATTERY REPLACEMENT (OPTIONAL)



Das Einlegen einer Batterie ist nur bei unzureichender Beleuchtungsstärke der Solarzelle erforderlich. Für die Inbetriebnahme bzw. einen vorübergehenden Betrieb kann eine 1,5-V-AA-Batterie (LR06) verwendet werden (es ist mit verkürzter Akkulaufzeit zu rechnen). Beim Einlegen der Batterie ist auf die korrekte Polarität zu achten. Zusätzlich benötigtes Zubehör: Batterie AA 3,6 V Lithium ER14505 – Art.-Nr. 759182.

Inserting a battery is only required if the light intensity on the solar cell is insufficient. A 1.5 V AA battery (LR06) can be used for commissioning or temporary operation (reduced battery life should be expected). Ensure that the battery is inserted with the correct polarity.
Additional required accessories: Battery AA 3.6 V lithium ER14505 – Item No. 759182

»ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)



Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de